

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область,  
г. Каменск - Уральский,  
ул. Прокотьева, 8  
(место составления акта)

«16» октября 2019 г.,  
(дата составления акта)  
«16» часов «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 147**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

По адресу: 623412, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, 56  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору (заместителя начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцевой А.В.) № 147 от 13 сентября 2019 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79» (ИНН 6665008321)  
(наименование юридического лица, филиала, и/ли, отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» октября 2019 г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.  
«03» октября 2019 г. с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.  
«15» октября 2019 г. с 15 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 4 часа 00 мин.  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, по адресу: Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокотьева, 8, т. (3439) 36-55-76.  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 13.09.2019, 15.20

М. Ов. Хвостикова  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -/-  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНД и ПР города Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева Анастасия Валерьевна

(ф.и.о. должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, инициалы, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Хвостикова Ольга Витальевна  
(ф.и.о. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:**

1. Из групповой ячейки группы «Солнышко», расположенной на первом этаже (помещения №№ 24, 25, 28 по техническому паспорту от 07.06.2013 г. инвентарный номер № 7492\01\27-00), в которой фактически находится 24 ребенка, отсутствует второй эвакуационный выход (ст.ст. 5, 6, 51, 52, 53, 55, 64, 79, 89 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.55 СП 118.13330.2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 6.12\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.4 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; ст. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 от 10.10.1962 г. «Детские ясли-сад. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНИП II-A.5-62 от 13.12.1962 г. «Строительные нормы и правила. Противопожарные требования»; п.п. 2.6, 2.8 Декларации пожарной безопасности № 65436369000-ТО-00661 от 26.11.2013 г.) – МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.;

2. Из групповой ячейки группы «Колокольчик», расположенной на первом этаже (помещения №№ 43, 46, 47 по техническому паспорту от 07.06.2013 г. инвентарный номер № 7492\01\27-00), в которой фактически находится 24 ребенка, отсутствует второй эвакуационный выход (ст.ст. 5, 6, 51, 52, 53, 55, 64, 79, 89 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.55 СП 118.13330.2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 6.12\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.4 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; ст. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 от 10.10.1962 г. «Детские ясли-сад. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНИП II-A.5-62 от 13.12.1962 г. «Строительные нормы и правила. Противопожарные требования»; п.п. 2.6, 2.8 Декларации пожарной безопасности № 65436369000-ТО-00661 от 26.11.2013 г.) – МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.;

3. Из групповой ячейки группы «Василек», расположенной на первом этаже (помещения №№ 8, 11, 12 по техническому паспорту от 07.06.2013 г. инвентарный номер № 7492\01\27-00), в которой фактически находится 23 ребенка, отсутствует второй эвакуационный выход (ст.ст. 5, 6, 51, 52, 53, 55, 64, 79, 89 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.55 СП 118.13330.2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 6.12\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.4 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; ст. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 от 10.10.1962 г. «Детские ясли-сад. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНИП II-A.5-62 от 13.12.1962 г. «Строительные нормы и правила. Противопожарные требования»; п.п. 2.6, 2.8 Декларации пожарной безопасности № 65436369000-ТО-00661 от 26.11.2013 г.) – МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.;

4. Из групповой ячейки группы «Березка», расположенной на первом этаже (помещения №№ 14, 15, 18 по техническому паспорту от 07.06.2013 г. инвентарный номер № 7492\01\27-00), в которой фактически находится 22 ребенка, отсутствует второй эвакуационный выход (ст.ст. 5, 6, 51, 52, 53, 55, 64, 79, 89 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.55 СП 118.13330.2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 6.12\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.4 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; ст. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 от 10.10.1962 г. «Детские ясли-сад. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНИП II-A.5-62 от 13.12.1962 г.



«Строительные нормы и правила. Противопожарные требования»; п.п. 2.6, 2.8 Декларации пожарной безопасности № 65436369000-ТО-00661 от 26.11.2013 г.) – МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.;

5. В помещениях (спальных) здания дошкольного образовательного учреждения допускается применение покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (не более Г1, В2, Д2, Т2, РП1), а именно полы части спален деревянные (п. 7 ст. 134, таб. 3 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.;

6. При невозможности безопасной эвакуации людей из групповых ячеек, расположенных на первом этаже детского сада (помещения №№ 24, 25, 28, №№ 43, 46, 47, №№ 8, 11, 12, №№ 14, 15, 18 по техническому паспорту квартал № 16 инвентарный номер № 7593 от 22.09.1999 г.), а именно: при отсутствии вторых эвакуационных выходов из групповых ячеек с этажа - не обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты (ст. 6, ст. 52, ч. 1 ст. 53, ст. 55 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 2.6, 2.8 Декларации пожарной безопасности № 65436369000-ТО-00661 от 26.11.2013 г.) – МБДОУ «Детский сад № 79», заведующий Хвостикова О.В.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Проверочный лист;
- Предписания по устранению выявленных нарушений: № 147/1/1 от 16.10.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева А.В.

«16» октября 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Михайлова Ольга Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«16» октября 2019 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)